

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Красноярскому краю

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

660049, г. Красноярск, пр. Мира, 68, тел. 8(391) 211-45-28 (ond 13@mchskrsk.ru)

отдел надзорной деятельности и профилактической работы

по г. Минусинску и Минусинскому району

662608. Красноярский край, г. Минусинск, ул. Обороны, 2 т.5-15-39 ond m.inus@mail.ru

Предписания №80/1/1-2

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному общеобразовательному бюджетному учреждению

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина),

«Средняя общеобразовательная школа №3 »

владельца собственности, имущества и т.ж.)

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Минусинска и Минусинского района по пожарному надзору Перепелкина Д.А. от 15 сентября 2020 года №80, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с

| | | | | | | | | |
|---------|----------|-------|---------|---------|------------|---------|------------------------|---|
| “ 28 ” | сентября | 20 20 | г. с 14 | час. 00 | мин. до 17 | час. 00 | мин. Продолжительность | 3 |
| “ 3:0 ” | сентября | 20 20 | г. с 10 | час. 00 | мин. до 12 | час. 00 | мин. Продолжительность | 2 |
| “07 ” | октября | 20 20 | г. с 14 | час. 00 | мин. до 16 | час. 00 | мин. Продолжительность | 2 |
| “09 ” | октября | 20 20 | г. с 14 | час. 00 | мин. до 16 | час. 00 | мин. Продолжительность | 2 |
| “13 ” | октября | 20 20 | г. с 14 | час. 00 | мин. до 15 | час. 00 | мин. Продолжительность | 1 |

проведена плановая выездная проверка государственным инспектором г. Минусинска и Минусинского района по пожарному надзору Абрамовой Оксаной Викторовной здания, помещений, документов Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №3» ИНН 2455019312 Красноярский край, г. Минусинск, ул. Штабная, д.26, ул. Ленина, д. 138, ул. Октябрьская, д.55 «Г», ул. Октябрьская, д. 55 «В» юридический адрес: Красноярский край, г. Минусинск, ул. Штабная, д.26, совместно с директором МОБУ «СОШ №3» Курыпоой С.А., заместителем директора МОБУ «СОШ №3» по АХР Беловой О. В., и.о. директора МОБУ СОШ №3 Лисовской О. В.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

| № предписания | Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения | Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых): нарушены | Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности |
|---------------|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 80/1/1 | Системы пожарной сигнализации в здании класса функциональной пожарной опасности ФАЛ расположенное по адресу: г. Минусинск ул. Октябрьская, д. 55 «Г» (учебные классы трудов для мальчиков и | п.7 статья 83 Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Системы пожарной сигнализации должны обеспечивать | 01.03.2021 г. |

| | | | |
|--------|--|---|---------------|
| | <p>девочек) не оборудовано дублирующим сигналом о возникновении пожара на пульте подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.</p> | <p>подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения, а в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 - с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.</p> | |
| 80/1/2 | <p>Системы пожарной сигнализации в здании класса функциональной пожарной опасности Ф.4.1 расположенное по адресу: г. Минусинск ул. Октябрьская, д. 55 «В» (учебный класс автодело) не оборудовано дублирующим сигналом о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.</p> | <p>п.7 статья 83 Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Системы пожарной сигнализации должны обеспечивать подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения, а в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 - с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.</p> | 01.03.2021 г. |

Наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены _____
 ^ Федеральный закон №123 от 22.07.2008 «Технический регламент «О требованиях _____
 пожарной безопасности» _____

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии: с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
руководители органов местного самоуправления;
собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;
иные граждане.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Минусинска
и Минусинского района по пожарному надзору Абрамова О.В.
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)



«13» октября 2020 года

М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил:

И.о. директора МОБУ «СОШ №3»
Лисовская О. В.
(должность, фамилия, инициалы)

(подпись)

«13» октября 2020 года